

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ненецкому автономному округу
(наименование территориального органа МЧС России)

НАО г. Нарьян-Мар, ул. Пырерка д.14 т.8(81853) 4-20-79 ф.8(81853) 4-30-16
E-mail: mchsnao@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ненецкому автономному округу
(наименование органа государственного надзора)

Ненецкий автономный округ г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская д. 29, тел. 8(81853) 6-02-02,
E-mail: ogpn-nao@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113

по делу об административном правонарушении

«28» октября 2021г.

(дата рассмотрения дела)

Ненецкий автономный округ г.

Нарьян-Мар, ул. Первомайская д. 29

(место рассмотрения дела)

Я, и.о. заместителя начальника ОНДиПР ГУ МЧС России по Ненецкому автономному округу – Государственный инспектор Ненецкого автономного округа по пожарному надзору Антонычев Е.Ю.
(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление,)

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении № 113 от 20.10.2021г. установил, что юридическим лицом:

1. Полное название юридического лица

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «СРЕДНЯЯ ШКОЛА п. ХОРЕЙ-ВЕР»

2. Юридический адрес, тел. (факс)

организационно-правовая форма, форма собственности 166746, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ НЕНЕЦКИЙ, РАЙОН ЗАПОЛЯРНЫЙ, ПОСЕЛОК ХОРЕЙ-ВЕР, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 18, А, 81857-2-44-01

3. ИНН

2983001516

4. ОГРН

1038302274658

5. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица

Рыльцина Татьяна Николаевна

6. Дата и место рождения

02.03.1983, с. Нелей Первомайского р-на Горьковской области

7. Адрес места жительства

НАО, Заполярный район п. Хорей-Вер, ул. Набережная дом 1 кв. 6

8. Занимаемая должность

директор

9. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя

распоряжение Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 06.10.2017 № 462/кп

(название документа, удостоверяющего служебное положение, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

10. Документ, удостоверяющий личность законного представителя

Паспорт серия 2203 № 928714 выдан Первомайским РОВД Нижегородской области 03.09.2003г.

На основании Решения от 23 сентября 2021 года № 56 заместителя начальника ОНД и ПР Главного управления МЧС России по Ненецкому автономному округу – заместителя главного государственного инспектора Ненецкого автономного округа по пожарному надзору Литвинова Дениса Александровича, в период с 08 час. 30 мин. 05 октября 2021 г. до 12 час. 30 мин. 18 октября 2021 года проведена плановая выездная проверка за соблюдением требований пожарной безопасности – Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа п. Хорей-Вер», расположенного по адресу: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, п. Хорей-Вер, ул. Центральная 18а. В ходе проверки выявлены нарушения нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности,

1. На плане эвакуации отсутствует знак пожарной безопасности обозначающий места размещения спасательных средств (место расположения СИЗОД) (ст. 4, ч. 1 ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; "ГОСТ Р 12.2.143-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля (утв. Приказом Ростехрегулирования от 23.07.2009 N 260-ст) п. 6.2.3 (ред. от 14.12.2011))

2. Отсутствует категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 12)

3. Ширина лестничных площадок 1 этажа в административном блоке, центральном блоке, блоке начальных классов менее ширины марша. Двери, выходящие на лестничные клетки 1-го этажа, в максимально открытом положении уменьшают требуемую ширину лестничных площадок. (в административном блоке до 46 см; в центральном блоке до 39 см; в блоке начальных классов до 26 см) (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1.; Приказ МЧС России от 19.03.2020 N 194 "Об утверждении свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (вместе с "СП 1.13130.2020 Свод правил...") п. 4.4.2 ("СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171) (ред. от 09.12.2010) п. 4.4.3))

т.е. совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

Законной представитель - директор Рыльцина Т.Н. была уведомлена о рассмотрении надлежащим образом, 21.10.2021 поступило заявление о рассмотрении административного материала без ее участия, в связи с удаленностью.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, и принимая во внимание

Отсутствие обстоятельств смягчающим административную ответственность, а также отсутствие обстоятельств отягчающих административную ответственность

указываются смягчающие либо отягчающие ответственность обстоятельства в соответствии со ст. ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать

Юридическое лицо Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «СРЕДНЯЯ ШКОЛА П. ХОРЕЙ-ВЕР»

фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица

ВИНОВНЫМ в совершении административного правонарушения, ответственность за которое

Предусмотрена **ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ**, и назначить ему наказание в виде

Предупреждение

(мотивированное решение по делу)

2. Вещи и документы, изъятые в качестве предмета и / или орудия административного правонарушения: нет

какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

3. Вещи и документы, на которые наложен арест: _____

нет

какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

4. Вещественные доказательства: _____

нет

какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

5. Издержки по делу об административном правонарушении _____

нет

именно, размер и порядок взыскания в соответствии со ст. 24.7 КоАП РФ
(мотивированное решение по делу)

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Должностное лицо, вынесшее постановление:

и.о. заместителя начальника ОНДиПР ГУ МЧС

России по Ненецкому автономному округу –

Государственный инспектор Ненецкого автономного

округа по пожарному надзору Антонычев Е.Ю.

должность, инициалы и фамилия

28.10.2021 г.

подпись

Копию постановления получил(а)

«28» октября 2021г.

дата, подпись

Директор ГБОУ НАО
«Средняя школа п. Хорей-Вер»

Рыльцина Т.Н.

фамилия, инициалы

Копию настоящего постановления направлена: Исх 549-3-9 от 26.10.2021

дата, № исх. документа; адрес направления дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма

Дата вступления в законную силу «7» ноября 2021г.

(заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)

Телефон доверия: 8(81853)4-99-99